



# BVH ORF BA02


Hilti Montagesystem MI-90 als bereichstrennender Träger

Detail wurde in Anlehnung an das Dokument IBS-Nr.: 14031919-1 und der Brandprüfung Z210140353 erstellt und muss durch einen Sachverständigen freigegeben werden!

## Schnitt A-A



## Detail 1



Alternativ kann der Dübel gem. Kap. 7 Dübelsysteme und die Montagebauteile gem. Kap. 6 Montagesysteme ausgewählt werden.

Daten sind auf Übereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilität zu prüfen!

Hilti übernimmt keine Haftung für Eingabedaten durch den Anwender.



Engineering

**BSK Befestigungen  
gem. H6031, 2014**

Anlage zu Dokument  
IBS Dok.Nr. 14031919

Datum  
2015 11 11

Index  
\*

Maßst.  
1:

Bezeichnung

**BT-Träger-MI-90**

Grundlage  
ONORM H 6031:2014-10